



Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2

Bistrița, str. Toamnei Nr. 2 bis

Tel: 0263.237.233; Fax: 0263.237.234

E-mail: csei2bn@yahoo.com

Web: www.csei2bn.ro

Nr. 7720/25.11.2024

CAIET DE SARCINI

1. **OBIECTUL ACHIZITIEI:** Servicii de verificare, reîncărcare stingătoare

COD CPV 50413200 - 5 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor

2. **Generalități:**

Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico - financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este "prețul cel mai scăzut".

Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii și minimale.

În acest sens, orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care această propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își propune încheierea unui contract de prestare de servicii de "Servicii de verificare, achiziționare, reîncărcare stingătoare" pe 12 luni în momentul semnării contractului.

3. **Baza Legală**

* Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

*OMAI nr. 163/2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor;

*OMAI nr.87/2010 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

*OMAI nr.138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea, și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

4. Specificații tehnice

Ofertele care nu îndeplinesc cumulativ cerințele minime privind caracteristicile tehnice minime precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare.

Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minime și obligatorii conform legii în vigoare.

5. Cerințe minime

Ofertanții vor prezenta certificarea conform Ordinului nr.87/06.04.2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, emisă de MAI, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și vor respecta operațiunile impuse de OMAI 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

Stingătoarele se vor încărca conform normelor în vigoare respectându-se prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale Ordinului nr.273/2007 privind normele generale de apărare împotriva incendiilor.

Stingătoarele vor fi:

- * ridicate de la sediul beneficiarului;
- * verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului,
- * verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestora pentru stingătoarele permanent presurizate,
- * verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei,
- * verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO₂,
- * sigilarea și etichetarea cu etichetă autoadezivă care indică perioada de valabilitate a verificării obligatorii și a garanției stingătorului,
- * verificarea pieselor componente, înlocuirea lor dacă este cazul,
- * redistribuite în locațiile autorității contractante - transportul acestora fiind asigurat de societatea prestatoare cu mijloace proprii, fără costuri suplimentare.

Pentru hidranți se va efectua un program de verificări și mentenanță semestrial, care include verificarea funcționării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte:

- furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături pe întreaga lungime;
- în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuiește imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă;

- dispozitivele de fixare sunt solide și nedeteriorate;
- debitul de apă este continuu și suficient;
- sistemul de derulare funcționează ușor;
- țeava funcționează corespunzător.

La **hidranții de incendiu exterior** se va verifica:

- Starea tehnică a cutiilor de protecție, cele deteriorate urmînd a fi înlocuite;
- Gradul de etanșietate a garniturilor;
- Existența indicatoarelor de marcare a hidranților;

6. Termenul de execuție:

Termenul maxim de prestare a serviciilor de verificare, încărcare, a stingătoarelor este de maxim 5 zile.

7. Procedura de lucru

Lucrările de verificare, încărcare, se vor executa numai de firme autorizate de către Centrul Național de Securitate la Incendiu și Protecție Civilă București conform OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor și în conformitate cu OMAI nr.138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

Persoana autorizată va face deplasarea la locațiile stabilite, unde se va prelua stingătoarele în vederea verificării acestora, fiind înlocuite temporar cu aceleași tipuri de stingătoare încărcate din stocul prestatorului, astfel încât locația să rămână cu dotarea completă conform legilor în vigoare și vor fi reîncărcate cu o valabilitate de utilizare de minim 6 luni.

8. Propunerea ofertei:

A. Propunerea tehnică de execuție va cuprinde următoarele documente:

- a) Condiții tehnice de execuție (se vor prezenta pe scurt procedurile de execuție);
- b) Probe de funcționare a instalațiilor detaliate în scris pentru fiecare model de stingător;
- c) Termen de execuție;

B. Prestarea serviciilor se va face în maxim 5 zile lucrătoare la solicitarea beneficiarului conform comenzii de prestări.

C. Se vor prezenta:

- Copia autorizației pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare stingătoare de incendiu acordată în conformitate cu OMAI 87/2010 emisa de MAI, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție civilă.
- autorizație IGSU

9. Recepția

Recepția serviciilor se va face la beneficiar în prezența delegatului prestatorului prin declanșarea unui stingător ales prin sondaj. Dacă stingătorul încercat este necorespunzător funcțional se repetă încercarea cu încă două stingătoare, iar dacă la noile încercări nici acestea nu funcționează se respinge întreg lotul.

Stingătoarele încercate/respinse se restituie pe loc prestatorului, care le va înlocui în termen de 5 zile pe propria-i cheltuială.

Termenul de garanție pentru serviciile prestate va fi de cel puțin 1 an.

Menționăm că ofertantul este direct corespunzător de calitate serviciilor prestate în cazul în care apare o situație nedorită.

La recepția loturilor de stingătoare acestea vor fi însoțite de următoarele acte:

- * proces verbal de predare în custodie;
- * proces verbal de recepție;
- * certificat de calitate și garanție pentru piesele și materialele utilizate;
- * certificat de garanție pentru operațiile efectuate;
- * declarație de conformitate.

10. Modalități de plată

Plata pentru serviciile prestate se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la facturarea prestației în baza proceselor verbale de recepție încheiate între prestator și beneficiar. Plata se va face prin Trezoreria Bistrița.

Anexa 1

Nr.crt.	Denumire	Perioada expirării	Serviciul	Bucăți
1	Stingător P6	DECEMBRIE 2024	Verificare, încărcare	25
2	Stingător G2	DECEMBRIE 2024	Verificare, încărcare	11
3	Stingător auto	DECEMBRIE 2024	Verificare, încărcare	1
4	Hidranți exteriori	DECEMBRIE 2024	Verificare	2

Întocmit,
ec. Sabo Paula